



Termografering

Mätdatum 2002-11-01

Bilaga nr:



Operatör Anders Hesselgren
Kameratyp ThermaCAM SC2000 PAL
Utomhustemp. 4°C
Innetemp 20°C
Emissionsfaktor 0,95

Temp Area 1 min -
Ref Temp Spot 1 27,6°C
Delta temp över area *
Isoterm 25,7°C
Isotermvidd 0,5°C

Anmärkningar

Läckage på vs system. Varmaste punkt under godismonter. Hög fukt konstaterades med fuktmätare.

