


Termografering



Operatör	Anders Hesselgren	Ref. temp spot	5,3°C
Plats	Björnvägen 10	Deltatemp. area	10,28°C
Ute temp.	-3°C	Max temp area	6,1°C
Rums temp.	20,2°C	Min temp area	-4,2°C

Anmärkning

Indikation på kulvertläcka, vid kontroll med läcklyssningsmikrofon indikerade även den närhet till läcka.