


Termografering



Operatör	Anders Hesselgren	Isoterm	0,4°C
Plats	Bergengatan 4	Isotermvidd 1	0,3°C
Kamera	ThermaCAM SC2000 PAL		
Ute temp.	2°C		

Anmärkning

Norra gaveln, ledningsvärme från ettrörssystem med rören monterade dikt mot yttervägg i sockelkanal.